

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак**  
**(Стерлитамакский межрайонный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии**  
**в Республике Башкортостан)**

**Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 450054, Россия, РБ, г.Уфа, ул.Шафиева,7 Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 453107, г.Стерлитамак, ул.Революционная 2а, тел/факс.(3473)30-13-19, эл.почта: cgiestr@ufanet.ru

Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 0268022001, УФК по Республике Башкортостан л/с 20016U63780, Расчетный счет: 40501810965772400001 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Г.УФА, БИК 048 073 001, ОКПО 75833410, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510410

**УТВЕРЖДАЮ**



Руководитель испытательного лабораторного центра, заведующий санитарно-гигиенической лабораторией

В.И. Фёдорова  
04.04.2022

**ПРОТОКОЛ**  
**ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 2039 от 4 апреля 2022 г.

**1. Наименование предприятия, организации (заказчик)\*:** Администрация сельского поселения Балыклыкульский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан

**2. Юридический адрес\*:** 453473, Республика Башкортостан, Аургазинский район, д.Балыклыкуль, ул.Советская, д.54

**3. Наименование образца (пробы)\*:** Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

**4. Место отбора\*:** Администрация сельского поселения Балыклыкульский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан, Аургазинский район, д.Балыклыкуль, ул.Советская, д.54, колонка возле дома № 59

**5. Условия отбора, доставки \***

Дата (время) отбора: 01.04.2022 с 10:35 до 10:50

Ф.И.О., должность: Назаров А.В., врач по общей гигиене

Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.04.2022 11:40

**6. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Заявка, договор № Д-49-3199 от 23.03.2022 Заявление(заявка) № 01-6235-22 от 22.03.2022

**7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении "

**8. Код образца (пробы):** 1.2.2039Д.22

**9. Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Спектрометр атомно-абсорбционный "Квант-Z.ЭТА"	484	С-АБ/13-10-2021/103256867 от 13.10.2021	12.10.2022
2	Спектрофотометр ЮНИКО-1201	WP 10000908048	С-АБ/13-10-2021/103256874 от 13.10.2021	12.10.2022

**10. Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

### Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 01.04.2022 12:10 Регистрационный номер пробы в журнале 2039 дата начала испытаний 01.04.2022 12:10 дата выдачи результата 04.04.2022 15:24					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Зимина С. В., врач по СГЛИ					
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 01.04.2022 12:10 Регистрационный номер пробы в журнале 2039 дата начала испытаний 01.04.2022 12:10 дата выдачи результата 04.04.2022 15:24					
1	Железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,1**	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
2	Жесткость	° Ж	9,4±1,4	не более 8,1***	ГОСТ 31954-2012
3	Марганец	мг/дм <sup>3</sup>	0,0022±0,0004	не более 0,1	ГОСТ 31870-2012
4	Нитраты	мг/дм <sup>3</sup>	3,5±0,5	не более 45	ГОСТ 33045-2014
5	Свинец	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,001**	не более 0,01	ГОСТ 31870-2012
6	Сульфаты	мг/дм <sup>3</sup>	90,3±8,1	не более 500	ГОСТ 31940-2012
7	Мутность	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,58**	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
8	Цветность	градусы цветности (Сг-Со)	2,0±0,6	не более 20	ГОСТ 31868-12
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Зимина С. В., врач по СГЛИ					
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 01.04.2022 11:50 Регистрационный номер пробы в журнале 2039 дата начала испытаний 01.04.2022 11:50 дата выдачи результата 04.04.2022 09:47					
1	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие в 100 БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-2001
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-2001
3	Общее микробное число (ОМЧ) /Общее микробное число (ОМЧ) 37 +/-1С	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	не более 50	МУК 4.2.1018-2001
4	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	не нормируется	МУК 4.2.1018-2001
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Назмуханова А. Н., врач-бактериолог					

\* - заполняется по сведениям заказчика

\*\* - нижний предел определения по методике выполнения измерений

\*\*\*-величина допустимого уровня с учетом погрешности метода

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: \_\_\_\_\_ Александрова С. А.,  
фельдшер-лаборант